



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО

«ЦРТДиО «Созвездие» г. Орск»  
С.Ю. Наследова

**ПЛАН**  
**мероприятий по устранению нарушений требований**  
**пожарной безопасности согласно Предписанию №469/1/1 от 21.12.2018г.**  
**МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества Созвездие» г. Орск»**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.</p> <p>В ходе осмотра был произведен запуск систем АПС от ручного пожарного извещателя, в ходе которого установлено, что: уровень звука речевых оповещателей в помещении психологической службы, каб.1, в помещениях хозблока, в помещениях второго этажа здания колеблется от 58 дБА до 60 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 52 дБА до 54 дБА), что является нарушением требований пожарной безопасности.</p> <p><b>Основание:</b> ФЗ № 123-ФЗ ст.4; СП 3.13130.2009 п.4.1, п.4.2, п.4.3; ППР в РФ п.61.</p>	22.07.2019г.	<i>Договор № 10 от 04.08.19г.</i>
2.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.</p> <p>Согласно пункта 3.8 рабочего проекта (лист 6) при срабатывании двух пожарных извещателей в шлейфе аппаратура управления формирует сигнал «Пожар», включаются светозвуковые оповещатели, располагаемые в защищаемом помещении.</p> <p>В ходе осмотра системы АПС установлено, что срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, при этом требования изложенные в п. 14. 2 и приложения Р СП 5.13130.2009 не выполняются.</p> <p><b>Основание:</b> ФЗ № 123-ФЗ ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п.14.2; ППР в РФ п. 61.</p>	22.07.2019г.	<i>Договор № 10 от 04.08.19г.</i>

Исп. Скорина В. В. 20-34-64