

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-43, 22-00-35

Предписание № 469/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска»
Наследовой Светлане Юрьевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Орск и г. Новотроицка по
пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку подполковника внутренней
службы Е.Н.Пешкова № 469 от «07» декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «11» декабря 2018 г. по 12 ч. 00
мин. «21» декабря 2018 г. проведена проверка Государственным инспектором города Орска и города
Новотроицка по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку,
капитаном внутренней службы Митяй Ярославом Викторовичем муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
«Созвездие» г. Орска», по адресу: г. Орск, ул. Шелухина, д. 11А, совместно с директором МАУДО
«ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследовой С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед п ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункта (абзац) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопаснос ти	Отметк а (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. В ходе осмотра был произведен запуск систем автоматической пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, в ходе которого установлено, что: уровень звука речевых оповещателей в помещении психологической службы, кабинет № 1, в помещениях хозблока, в помещениях второго этажа здания колеблется от 58 дБА до 60 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 52 дБА до 54 дБА), что является нарушением требований пожарной безопасности.	Федеральный закон №123- ФЗ ст. 4; ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.1, п.4.2, п. 4.3; ППР в РФ п. 61.	22.07.2019 г.	

2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Согласно пункта 3.8 рабочего проекта (лист 6) при срабатывании двух пожарных извещателей в шлейфе аппаратура управления формирует сигнал «Пожар», включаются светозвуковые оповещатели, располагаемые в защищаемом помещении. В ходе осмотра системы автоматической пожарной сигнализации установлено, что срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, при этом требования изложенные в п. 14.2 и приложения Р СП 5.13130.2009 не выполняются.	Федеральный закон №123-ФЗ ст. 4, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 14.2; ППР в РФ п. 61.	22.07.2019 г.	
----	---	--	---------------	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)
«21» декабря 2018 г.


(подпись)
«21» декабря 2018 г.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Орску и г. Новотроицку
(должность государственного инспектора)

Я.В. Митяй
(фамилия, инициалы)


(должность)


(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)